

BERITA ACARA PEMASANGAN
RIGHT POWER ELEKTRONIK SISTIM

Nomor: 0219/fastrata buana/rpes/IX/2008

Sesuai dengan Purchase Order/Nota Pembelian/Surat Perintah Kerja[SPK] No: 023/IT-DBNET/PST/VIII/2008 menyatakan dengan ini bahwa para pihak di bawah ini telah melakukan serah-terima pemasangan produk yang disebut berikut ini sesuai Penawaran dan PO tersebut di atas sbb:

Keterangan Produk

Nama Produk: Right Power Elektronik Sistim
Merek: FUMITSU
Spesifikasi: 53 kVA, 3 Phase, 50 Hz

Keterangan kWh Meter

kWh Meter PT. FISTRATA BUANA
GL 01569175 Type: OQ93HP
S/N # 4.003.544

kWh Dengan Right Power E.S.	Lama Pengukuran: <u>1</u> Jam	Tanggal: 03/09/08
Awal: 394419.0 kWh	11:36	
Akhir: <u>394440.2</u> kWh	12:36	
Total: 21.2 kWh		

kWh Tanpa Right Power E.S.	Lama Pengukuran: <u>1</u> Jam	Tanggal: 03/09/08
Awal: 394443.0 kWh	12:45	
Akhir: <u>394465.5</u> kWh	13:45	
Total: 22.5 kWh	Penghematan $[22.5 - 21.2] \times 100 = 5.77$ %	<u>22.5</u>

Parameter perbaikan energi – (Langsung pada perhitungan selisih kWh meter pelanggan sebelum dan sesudah pasang). Kondisi kWh Meter pelanggan dalam keadaan baik dan tersegel oleh PLN serta kondisi pemakalan energi sama. Disaksikan saksi-saksi yang ikut menanda-tangani BAP ini. Dengan demikian pekerjaan pemasangan produk ini telah diperiksa dan disetujui oleh semua pihak yang mewakili perusahaan masing-masing sbb:

1. Produk Right Power Elektronik Sistim telah diterima dengan baik oleh PEMAKAI.
2. Produk telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan penawaran pihak PEMASOK.

Demikian Berita Acara Pemasangan ini telah dibuat disetujui oleh kedua belah pihak.

Jakarta, September 3, 2008

Pemasok

SUMBER REJEKI

Pemakai

PT. FISTRATA BUANA

SUMBER REJEKI

Neddy Nicholas Ploh

Saksi-saksi:

1.



2.



Neil Julianto

3.

